



УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ УПУН-Э

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Устройство проверки указателей напряжения УПУН-Э предназначено для проверки работоспособности указателей 6-10кВ всех типов.

2. Принцип действия устройства основан на преобразовании механической энергии в электрические сигналы (пьезоэлемент).

Конструкция прибора обеспечивает возможность проверки указателей напряжения 6-10кВ с контакт-наконечником в виде штыря, крюка или вилки.

2. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Рабочее положение: любое.

2. Климатическое исполнение: УХЛ 4.2.

3. Для проверки работоспособности указателя необходимо, касаясь контакт-наконечником указателя напряжения металлического контакта, в виде тарелки, расположенного на торцевой части устройства проверки, часто и интенсивно нажимать на кнопку, расположенную на боковой поверхности устройства, при этом исправный указатель напряжения должен подавать световые (акустические) сигналы или возникает отчетливое свечение индикатора в зависимости от типа контролируемого указателя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выходе, кВ	1,5-2
Габаритные размеры, мм	43x32x135
Масса, кг	0,15

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Устройство проверки указателей УПУН-Э	-1шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации	-1экз.
3. Чехол	-1шт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения 6-10кВ УПУН-Э зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-64478006-2015 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска _____

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

1. Транспортирование устройства может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие устройство от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования: средние по ГОСТ 23216.

2. Хранение устройства по группе условий 3 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства УПУН-Э требованиям ТУ 3414-002-64478006-2015 и "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" М.2003г., при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

2. Гарантийный срок эксплуатации -24месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения-12месяцев со дня отпуска потребителю.

8. СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

Устройство УПУН-Э драгоценных металлов не содержит.

Изделие имеет сертификат соответствия
серийной продукции № РОСС RU.МН08.Н28164

Адрес изготовителя : ООО "Электро Трейд"

125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 12

Тел/Факс: (495) 210-16-72

e-mail: elektrottrade@inbox.ru