

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00337/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010268

Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель». ОГРН: 1027710003529. Юридический и фактический адрес: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Камышевское шоссе, дом 10. Телефон: +7 (48532) 9-13-00, +7 (495) 775-82-40. Адрес электронной почты: info@uglichcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель». ОГРН: 1027710003529. Юридический и фактический адрес: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Камышевское шоссе, дом 10. Телефон: +7 (48532) 9-13-00, +7 (495) 775-82-40. Адрес электронной почты: info@uglichcable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, ОГРН: 5087746009489. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда: (1; 3) сечением от 35 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика, на номинальное напряжение переменного тока от 6 кВ до 35 кВ включительно, марок: ПвВ, АпВВ, ПвБВ, АпВБВ, ПвКВ, АпВКВ, ПвКав, АпВКав, ПвБаВ, АпВБаВ, изготовленные по ТУ 3530-022-58727764-2013
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.14.112, 27.32.14.111

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: _____

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 31565-2012 (п. 5.2) Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Показатель пожарной опасности ПРГО 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№031-С-19, 032-С-19 от 22.11.2019 г., Автономная некоммерческая организация Центр сертификации, испытаний и экспертизы "Тест Сертификат", регистрационный номер RA.RU.21АП32 в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 5С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № PC 001439 до 11.09.2021 г. на систему менеджмента качества применительно к производству и поставке кабельной продукции, выданный ООО ССУ «ДЭКУЭС», аттестат аккредитации в ФСА RA.RU.13ИК54. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия на систему менеджмента качества №ИСМ-19/2019 от 05.09.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.11.2019 г. по 21.11.2024 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

М.Б. Ясколко
инициалы, фамилия

А.В. Трошин
инициалы, фамилия