



ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник PRBLUX/R 418 HF ES1

ПАСПОРТ

1. Назначение

- 1.1. Светильник серии PRBLUX, встраиваемый в потолок, с трубчатыми люминесцентными лампами (цоколь G13) и зеркальной двойной параболической решеткой из анодированного алюминиевого профиля, укомплектованный электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания, предназначен для освещения административно-общественных помещений.
- 1.2. В светильнике предусмотрена работа одной лампы в случае аварийного отключения питающего напряжения. Батарея блока резервного питания обеспечивает работу лампы в течение 3 часов в данном режиме. Световой поток лампы при этом составляет 12% от номинального.
- 1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС ГОСТ Р 51318-99 и ГОСТ 51514-99.
- 1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт	4x18
2.2. Частота тока, Гц	50
2.3. Номинальное напряжение, В	220
2.4. КПД, %	~57
2.5. Габаритные размеры, мм	
Длина	595 (605)
Ширина	595 (605)
Высота	110
2.6. Масса светильника, кг	≤5,4
2.7. Класс защиты от поражения электрическим током	I
2.8. Коэффициент мощности	≥0,96

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

4. Требования по технике безопасности

Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

Светильник может быть установлен в подвесной потолок из нормально воспламеняемого материала при обеспечении воздушного промежутка между корпусом светильника и потолком ниши 2,5 см.

5. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса белого цвета, на котором смонтированы электронный пускорегулирующий аппарат, конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батареей, проводка светильника и патроны для люминесцентных ламп. В корпус вставлена зеркальная решетка-отражатель из анодированного алюминия.

6. Правила эксплуатации и установка

- 6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2. С распакованного светильника снять алюминиевую решетку, корпус установить на направляющие рейки подвесного потолка.
- 6.3. Провода питания подвести к светильнику через отверстие в корпусе и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N1.
- 6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N2 питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.
- 6.5. Проверочное испытание при помощи устройства TELEMANDO.
Существует возможность проведения проверочного испытания при помощи подключения устройства TELEMANDO (TM): При наличии питания нажатием кнопки ON (ВКЛ.) (на устройстве Telemando) светильник переходит в аварийный режим и будет работать в этом режиме до тех пор, пока не будет отпущена кнопка ON (ВКЛ.). Устройство Telemando может обслуживать до 35 светильников (см. схему подключения). Кнопка OFF не используется.
- 6.6. Подключение устройства дистанционного тестирования и управления аварийным освещением TELEMANDO производить жестким одножильным проводом сечения 1-1,5 мм и максимальной длиной 250 м. При подключении устройства строго соблюдать полярность согласно электрической схемы. Контакт «+» устройства TELEMANDO подключать к контакту «+»TM на блоке аварийного питания, контакт «-» устройства TELEMANDO подключать к контакту «-»TM на блоке аварийного питания.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бул телқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

- 6.7. Вставить люминесцентные лампы.
- 6.8. Вставить зеркальный растр (решетку-отражатель) с помощью 4-х пружин.
- 6.9. Загрязненный растр рекомендуется протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК _____

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия № _____

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
 - 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
 - 10 лет – для остальных светильников.
- 8.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _____

Штамп магазина



LLC “Lighting technologies production”

PRBLUX/S 418 HF ES1 lighting fixture

DATA SHEET

1. Designation

- 1.1. PRBLUX series ceiling lighting fixture, including tubular fluorescent lamps (G13 lamp base) and a mirror double parabolic grid of anodized aluminum, complete with an electronic ballast and a redundant power supply unit is designed for illumination of administrative and public buildings.
- 1.2. The lighting fixture provides operation of one lamp in case of emergency outage. A redundant power supply unit battery provides operation of one lamp during 3 hours in this mode. In this case, luminous flux of the lamp makes up 12% of the rated value.
- 1.3. The lighting fixture complies with the safety requirements of GOST R IEC 598-2-1-97, and EMC according to GOST R 51318.15-99.
- 1.4. The lighting fixture is manufactured in Clm App4 design according to GOST 15150-69.
- 1.5. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.

2. Specifications

2.1. Rated power, W	4x18
2.2. Current frequency, Hz	50
2.3. Rated voltage, V	220
2.4. Efficiency, %	~57
2.5. Overall dimensions, mm	
Length	595 (605)
Width	595 (605)
Height	110
2.6. Weight of the lighting fixture, kg	≤5,4
2.7. Electric shock protection class	I
2.8. Power factor	≥0,96

3. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.	1
Package, pcs.	1
Data Sheet, pcs.	1

4. Safety requirements

Perform installation, cleaning and replacement of components only with power off.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»
ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com
KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз
BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»
UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

The lighting fixture may be installed at the suspended ceiling made of the normal flammable material in case of provision of 2,5 cm air gap between the case of the lighting fixture and ceiling of the niche.

5. Product composition

The lighting fixture consists of the white casing on which an electronic ballast, a conversion unit equipped with a Ni-Cd rechargeable battery, wiring of the lighting fixture, and fluorescent lamp lampholders are mounted. An anodized aluminum mirror reflector grid is inserted into the casing.

6. Codes for operation and installation

- 6.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the "Rules of technical operation of consumers' electrical plants".
- 6.2. Unpack the lighting fixture and remove the aluminum grid, install the casing at the guide rails of the suspended ceiling.
- 6.3. Lay the wires through the bearing in the casing of the lighting fixture and connect them to terminals L1, N1 of the terminal block in accordance with the specified polarity.
- 6.4. Connect the power supply wires which provide continuous battery charging to contact clamps L2, N2.
- 6.5. There is the possibility of conducting a checking test by connecting TELEMANDO (TM): By pressing the ON button (power supply is on) (on Telemando device) the lighting fixture switches into emergency mode and continues to operate in this mode until the ON button is released.
Telemando may support up to 35 lighting fixtures (see the wiring diagram). Button OFF is not used.
- 6.6. Remote emergency lighting testing and controlling device TELEMANDO has to be connected with hard solid wire with section 1 - 1,5 mm and max length 250 m. Observe the polarity according to the electric scheme during connection of the device. Connect the contact "+" of the TELEMANDO device to the contact "+" of TM on the emergency power supply unit, connect the contact "-" of the TELEMANDO device to the contact "-" of TM on the emergency power supply unit.
- 6.7. Insert fluorescent lamps.
- 6.8. Insert the mirror raster (reflector grid) using 4 springs.
- 6.9. It is recommended to wipe the dirty raster with a soft cloth without using abrasive cleaners.

7. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-002-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture _____

QCD inspector _____

The lighting fixture is certified.

Certificate of Compliance № _____

8. Warranty liability

- 8.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the floodlight failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.
- 8.2. Warranty period is 36 months from the manufacture date of the lighting fixture.
- 8.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:
 - 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;
 - 10 years – for other lighting fixtures.
- 8.4. Failure of fluorescent lamps and starter is not a defect.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11 A, Ryazan, 390010

Toll-free hot line: 8-800-333-23-77.

Sale date _____

Store stamp _____



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

PRBLUX/R 418 HF ES1 шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

- 1.1. PRBLUX сериясындағы, төбеге, түтікті нұршамдары (цоколь G13) мен анодталған алюминді профильден жасалған айнала қос параболалық торымен орнатылатын, электронды іске қосуды реттейтін аппаратымен және резервтік қорек көзінің блогмен жабдықталған шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған.
- 1.2. Шамдалда қорек көзінің кернеуі апаттық сөнген жағдайда бір лампаның жұмыс істеуі қарастырылған. Сақтық қорек көзі блогының батареясы осы режимде лампаның 3 сағат бойы жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл ретте лампаның жарықтық ағыны көрсетілгеннің 12%-ын құрайды.
- 1.3. Прожектор МЕМСТ Р ХЭК 598-2-1-97, ЭМУ МЕМСТ Р 51318-99 және МЕМСТ Р 51514-99 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
- 1.4. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.
- 1.5. Шамдал МЕМСТ14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

2. Техникалық сипаттамалар

- | | |
|-------------------------|------|
| 2.1. Нақтылы қуаты, Вт | 4x18 |
| 2.2. Токтың жиілігі, Гц | 50 |

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для заапамоукі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

2.3. Нақтылы кернеуі, В	220
2.4. ПӘК, %	-57
2.5. Габариттік өлшемдері, мм	
Ұзындығы	595 (605)
Ені	595 (605)
Биіктігі	110
2.6. Шамдалдың салмағы, кг	≤5,4
2.7. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы	I
2.8. Қуаттылық коэффициенті	≥0,96

3. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана	1
Орам, дана	1
Төлқұжат, дана	1

4. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

Шамдал корпусы мен төбе арасында 2,5 мм аралықтағы ауа қуысымен жабдықтағанда қалыпты жалындайтын материалдан жасалған аспалы төбеге орнатылуы мүмкін.

5. Өнімнің құрамы

Шамдал ақ түсті корпуста тұрады, онда электронды іске қосуды реттейтін аппарат, Ni-Cd қайта зарядталатын аккумуляторлық батареясы бар айырбасталымдылық блок, шамдалдардың сымдар жүйесі және нұршамдарға арналған патрондар құрастырылған. Корпусқа анодталған алюминийден жасалған айналы тор-шағылыстырғыш қойылған.

6. Пайдалану ережесі мен орнату

6.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

6.2. Орамынан шығарылған шамдалдан алюминді торды шешіп, корпусты аспалы төбенің бағыттауыш рейкаларына бекітіңіз.

6.3. Қорек көзінің сымдарын крпустағы тесік арқылы шамдалға өткізіп, клеммалық қалыпқа көрсетілген полярлыққа сай L1, N1 клеммаларына қосыңыз.

6.4. L2, N2 түйіскен қысқыштарына батареяның үздіксіз зарядын қамтамсыз ететін қорек көзі сымдарын қосыңыз.

6.5. TELEMANDO (TM) құралын қосу арқылы тексермелі сынақты өткізу мүмкіндігі болады: Қорек көзі бола тұра ON (ҚОСУ) түймешігін басу арқылы (Telemando құрылғысында) шамдал қосымша режимге ауысады және сол режимде ON (ҚОСУ) түймешігін жібермегенше жұмыс жасайды.

Telemando құрылғысы 35 шамдалдарға дейін қызмет көрсетеді (қосу сұлбасын қараңыз). OFF түймесі қолданылмайды.

6.6. Апаттық жарық жүйесін қашықтан сынауға және басқаруға арналған TELEMANDO құрылғысын қосу жуандығы 1-1,5 мм және барлық ұзындығы 250 м дейінгі бір өзекті қатты сыммен орындалады. Құрылғыны қосу барысында полярлықты міндетті түрде электр сызбасына сай етіп жалғау керек. TELEMANDO құрылғысының «+» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «+» TM түйіспесіне, ал TELEMANDO құрылғысының «-» түйіспесін апаттық жағдайда қуат беру блогының «-» TM түйіспесіне жалғаңыз.

6.7. Нұршамдарды қойыңыз.

6.8. 4 серіппенің көмегімен айналы растрды (шағылыстырғыш тор) қойыңыз.

6.9. Ластанған растрды абразивті тазалау құралдарын қолданбай, жұмсақ матамен сұрту ұсынылады.

7. Қабылдау туралы куәлік

Шамдал ТШ 3461-002-44919750-07 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні

ТББ (техникалық бақылау бөлімінің) бақылаушысы _____

Шамдал сертификатталған.

Сәйкестік сертификатының №

8. Кепілдік міндеттемелер

8.1. Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамдалды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

8.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

8.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалану ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

- корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;
- басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

8.4. Нұршамдардың және стартерлердің істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көшесі, 11-а үй.

Тегін байланыс желісі телефоны: 8-800-333-23-77.

Сатылу күні _____

Дүкеннің мөртаңбасы

1. Прызначэнне

- 1.1. Свяцільнія серыі PRBLUX, убудаваная ў столю, з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цокаль G13) і люстраной двайной парабалічнай рашоткай з анадаванага алюмініевага профілю, укамплектаваная электронным пускарэгулявальным апаратам і блокам рэзервовага сілкавання, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў.
- 1.2. У свяцільні прыдугледжана праца адной лямпы ў выпадку аварыйнага адключэння сілкавальнага напружання. Батарэя блока рэзервовага сілкавання забяспечвае працу лямпы на працягу 3 гадзін у дадзеным рэжыме. Светлавы струмень лямпы пры гэтым складае 12% ад намінальнага.
- 1.3. Свяцільнія адпавядае патрабаванням бяспекі ДАСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС ДАСТ Р 51318-99 і ДАСТ 51514-99.
- 1.4. Свяцільнія выпускаецца ў выкананні УХЛ4 ў адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.
- 1.5. Свяцільнія адпавядае ступені абароны IP20 ў адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

2. Тэхнічныя характарыстыкі

2.1. Намінальная магутнасць, Вт	4x18
2.2. Частата току, Гц	50
2.3. Намінальнае напружанне, В	220
2.4. ККД, %	~57
2.5. Габарытныя памеры, мм	
Даўжыня	595 (605)
Шырыня	595 (605)
Вышыня	110
2.6. Маса свяцільні, кг	≤5,4
2.7. Клас абароны ад паражэння электрычным токам	I
2.8. Кэфіцыент магутнасці	≥0,96

3. Камплект пастаўкі

Свяцільнія (без лямпаў), шт.	1
Упакоўка, шт.	1
Пашпарт, шт.	1

4. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку і замену кампанентаў свяцільні выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

Свяцільнія можа быць устаноўлена ў падвесную столю з нармальна ўзгаральнага матэрыялу пры забеспячэнні паветранага прамежку паміж корпусам свяцільні і столлю нішы 2,5 см.

5. Склад вырабу

Свяцільнія складаецца з корпуса белага колеру, на якім эманціраваны электронны пускарэгулявальны апарат, канверсійны блок з Ni-Cd пера зараджальнай акумулятарнай батарэяй, праводка свяцільні і патроны для люмінесцэнтных лямпаў. У корпус устаўлена люстраная рашотка-адбівальнік з анадаванага алюмінію.

6. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

- 6.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстаноўак спажывоўцаў».
- 6.2. З распакаванай свяцільні зняць алюмініевую рашотку, корпус устанавіць на накіроўваючыя рэйкі падвеснай столі.
- 6.3. Правады сілкавання падвесці да свяцільні праз адтуліну ў корпусе і падключыць да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю на клемы L1, N1.
- 6.4. Падключыць да кантактных заціскаў L2, N2 сілкавальныя праводы, якія забяспечваюць бесперапынны зарад батарэі.
- 6.5. Існуе магчымасць правядзення правяральнага выпрабавання з дапамогай падключэння прылады TELEMANDO (TM): Пры наяўнасці сілкавання націсканнем кнопкі ON (УКЛ.) (на прыладзе Telemando) свяцільнія пераходзіць ў аварыйны рэжым і будзе працаваць у гэтым рэжыме да таго часу, пакуль не будзе адпушчана кнопка ON (УКЛ.). Прылада Telemando можа абслугоўваць да 35 свяцільніяў (гл. схему падключэння). Кнопка OFF не выкарыстоўваецца.
- 6.6. Падключэнне прылады дыстанцыйнага тэставання і кіравання асвятленнем TELEMANDO выконваць цвёрдым аднажылковым провадам сячэння 1-1,5 мм і максімальнай даўжынёй 250 м. Пры падключэнні прылады строга прытрымлівацца палярнасці згодна з электрычнай схемай. Кантакт «+» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «+» TM на блоку аварыйнага сілкавання, кантакт «-» прылады TELEMANDO падключыць да кантакту «-» TM на блоку аварыйнага сілкавання.
- 6.7. Устаўіць люмінесцэнтныя лямпы.
- 6.8. Устаўіць люстраны растр (рашотку-адбівальнік) з дапамогай 4-х спружынак.
- 6.9. Забруджаны растр рэкамендуецца праціраць мяккай тканню без выкарыстання абразіўных сродкаў для чысткі.

7. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільнія адпавядае ТУ 3461-002-44919750-07 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр ATK _____

Свяцільнія сертыфікавана.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

Сертифікат адекватності №

8. Гарантійныя абавязкі

8.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць святільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантійнага тэрміну.

8.2. Гарантійны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу святільні.

8.3. Тэрмін службы святільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для святільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;
- 10 гадоў – для астатніх святільняў.

8.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Тэлефон бясплатнай гарачай лініі: 8-800-333-23-77.

Дата продажу _____

Штамп крамы



ТОВ «Завод «Світлові технології»

Світільнік PRBLUX/S 418 HF ES1

ПАСПОРТ

1. Назначення

1.1. Світільнік серыі PRBLUX, стельовы, з трубчастымі люмінесцэнтнымі лямпамі (цоколь G13) і дзеркальнаю падвійною параболическаю рэшткаю з анодаванага алюмініевага профілю, укомплектований электронным пускорегулюючым апаратам і блокам резервнага живлення, прызначаны для асветлення адміністрацыйна-грамадскіх прымішч.

1.2. В святільніку передбачена работа адной лямпы на выпадок аварыйнага вымкнення живільнога напружы. Батарея блоку резервнага живлення забяспечыць работу лямпы протыгам 3 годин в даному рэжымі. Святловы потік лямпы пры цьому складае 12% від номінальнага.

1.3. Світільнік відпавідае вимогам безпеки ГОСТ МЭК 598-2-1-97, EMC ГОСТ IEC 51318-99 та ГОСТ 51514-99.

1.4. Світільнік випускаецца у выкананні УХЛ4 за ГОСТ 15150-69.

1.5. Світільнік відпавідае ступеню захісту IP20 за ГОСТ 14254-96.

2. Тэхнічны характэрыстыкі

2.1. Номінальна потужнасьць, Вт	4x18
2.2. Частота струму, Гц	50
2.3. Номінальна напруга, В	220
2.4. КПД, %	~57
2.5. Габарытны рэзмеры, мм	
Довжына	595 (605)
Шырына	595 (605)
Висота	110
2.6. Маса світільніка, кг	≤5,4
2.7. Клас захісту від уражэння электрычным струмом	I
2.8. Коефіціент потужнасьці	≥0,96

3. Комплект поставки

Світільнік (без лямп), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

4. Вимоги з тэхнікі безпеки

Устаноўку, чыстку і заміну кампанент світільніка праводзіць лішы з вымкненым живленнем.

Світільнік можа быць встановлены ў падвісну стелю з нармальна займыстага матэрыялу пры забяспеченым павітряным праміжкам між корпусам світільніка та стелю нішы 2,5 см.

5. Склад выробу

Світільнік складаецца з корпусу білага кольору, на якому змонтованы электронны пускорегулюючы апарат, канверсійны блок з Ni-Cd акумуляторнаю батареею, яка перезаряджаецца, проводка світільніка та патроны для люмінесцэнтных лямп. В корпус вставлена дзеркальна рэштка-відбывач із анодаванага алюмінію.

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»

6. Правила експлуатації та установка

- 6.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- 6.2. З розпакованого світильника зняти алюмінієву решітку, корпус встановити на рейки направлення підвісної стелі.
- 6.3. Дроти живлення підвести до світильника через отвір у корпусі та підключити до клемної колодки у відповідності зі вказаною полярністю на клеми L1, N1.
- 6.4. Підключити до контактних затисків L2, N2 живильні проводи, що забезпечують безперервний заряд батареї.
- 6.5. Існує можливість проведення перевірного випробування за допомогою підключення пристрою TELEMANDO (TM): При наявності живлення натисненням кнопки ON (ВКЛ.) (на пристрої Telemando) світильник переходить у аварійний режим и буде працювати у цьому режимі до тих пір, поки не буде відпущена кнопка ON (ВКЛ.). Пристрій Telemando може обслуговувати до 35 світильників (див. схему підключення). Кнопка OFF не використовується.
- 6.6. Підключення пристрою дистанційного тестування та управління аварійним освітленням TELEMANDO виробляти жорстким одножильним проводом перетину 1-1,5 мм і максимальною довжиною 250 м. При підключенні пристрою суворо дотримуватись полярності згідно електричної схеми. Контакт «+» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «+»ТМ на блоці аварійного живлення, контакт «-» пристрою TELEMANDO підключати до контакту «-»ТМ на блоці аварійного живлення.
- 6.7. Вставити люмінесцентні лампи.
- 6.8. Вставити дзеркальний растр (решітку-відбивач) за допомогою 4-х пружинок.
- 6.9. Забруднений растр рекомендується протирати м'якою тканиною без використання абразивних чистячих засобів.

7. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-07 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Контролер ОТК _____

Світильник сертифікований.

Сертифікат відповідності № _____

8. Гарантійні обов'язки



- 8.1. Завод-виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного строку.
- 8.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.
- 8.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:
 - 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;
 - 10 років – для решти світильників.
- 8.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Телефон безкоштовної гарячої лінії: 8-800-333-23-77.

Дата продажу _____

Штамп магазину _____



RUS	ENG	KAZ	BLR	UKR
Основные размеры светильника, мм	General dimensions of the lighting fixture, mm	Шамдалдың негізгі өлшемдері, мм	Асноўныя памеры святільні, мм	Основні розміри світильника, мм
Схема подключения ТМ	Connection diagram TM	Тұрақты жұмыс ТМ	Схема падключэння ТМ	Схема підключення ТМ

RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ Бұл төлқұжаты сіз www.ltcompany.com сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «ПРАДУКЦЫЯ»

UKR Електронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «ПРОДУКЦІЯ»