

26 _____

Марка и стандарт	U, В	Число жил	Сечение, кв. мм	Эквивалентная конструкция	Область применения
АВВВнг(A)LS ТН 16.К71-018-0001	0,66 1 2,5	2-5 1 3	2,5-50 16-638 2,5-280	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях незадымляемых, в том числе пожаростойких и взрывозащищенных линиях, при отсутствии риска развития пожара (указан в процессе эксплуатации и при оценке опасности возникновения искровых воздействий на кабель).
ВВВнг(A)LS ТН 16.К71-018-0001	0,66 1 2,5	2-5 1 3	2,5-50 16-638 1,6-280	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Допускается прокладка в трубах и каналах (указанной) негорючих материалов кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Не распространяется: каналы при прокладке в трубах (указанной) ВВВнг(A)LS, кабель АБ.
АВВВнг(A)LS ТН 16.К38-157-0006	6	3	16-240	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	Для кабелей с изоляцией "нг-LS" параметрами кабеля: диаметр - 10/16/24/30/36 мм.
ВВВнг(A)LS ТН 16.К38-157-0006	6	3	16-240	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
АВВВнг(A)LS ТН 16.К71-90-0003	1 2,5	1 3	16-638 2,5-280	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
ВВВнг(A)LS ТН 16.К71-90-0003	1 2,5	1 3	16-638 2,5-280	медные жилы, изолированные из ПВХ повышенной пожаростойкости, медная броня, шланг на ПВХ повышенной пожаростойкости	
АВВ ТН 16.085.125-01	1 1	1 1	1600 1600	опломбированные жилы, изолированные из ПВХ, оболочка ПВХ	Для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях повышенной пожарной опасности искровых воздействий на кабель.