



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HX37.H03393

Срок действия с 28.07.2020

по 27.07.2023

№ 0646581

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.10HX37

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМЭКСПЕРТ".

Место нахождения: 121359, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМНАТА 2

Телефон: +7 4953906318, email: sertpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37 от 06.10.2017

ПРОДУЦИЯ

Кабель силовой, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда: (1; 3), сечением жил от 35 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из алюминиевых проволок, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, -а номинальное напряжение переменного тока от 6 до 35 кВ включительно, выпускаемые по ТУ 3530-022-58727764-2013; марок: см. по приложению №0118463. Серийный выпуск.

КОД ОК
27.32.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55025-2012 (П.п. 4.3, 4.4, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5-5.2.1.13, 5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки), § 2.1.16 – 5.2.1.21, 5.2.2.1, 5.2.2.2., 5.2.2.3, 5.2.2.7, 5.2.3, 5.2.5.1, табл. 10 (пп.1-5), 5.2.5.2 табл. 11 (пп. 1, 2, 4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3).

КОД ТН ВЭД
8544 60 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Угличкабель»

Адрес: 152616, Россия, Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Камышевское шоссе, д. 10

ОГРН: 1027710003529, телефон: +7 (48532) 9-13-00, адрес электронной почты: info@uglichcable.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Импэкс Электро»

Адрес: 101000, РФ, г. Москва, пер. Огородная слобода, д.5а, офис 625

Место осуществления деятельности: 141100, Россия, М.О., г. Щёлково, Пролетарский проспект, д.8а

ОГРН: 108746734855, телефон: +7 495 543-73-00, адрес электронной почты: info@imprx.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7209-939-QRY/2020 от 28 июля 2020 г., ИЛ ООО «Сириус», Рег.№РОСС RU.31112.ИЛ0030 от 23.02.2018г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Жиров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0118463

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС.RU.HX37.H03393

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.14 8544 60 900 9	<p>Кабель силовой, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымовыделением, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда: (1; 3), сечением жил от 35 мм² до 1000 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из алюминиевых проволок, наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение переменного тока от 6 до 35 кВ включительно, марок:</p> <p>ПвВнг(A)-LS, APвВнг(A)-LS, ПвБВнг(A)-LS, APвБВнг(A)-LS, ПвКВнг(A)-LS, APвКВнг(A)-LS, ПвКавнг(A)-LS, APвКавнг(A)-LS, ПвБавнг(A)-LS, APвБавнг(A)-LS, ПвКасВнг(A)-LS, APвКасВнг(A)-LS, ПвБасВнг(A)-LS, APвБасВнг(A)-LS</p> <p>Исполнения экрана из алюминиевых проволок: ТА1, ТАС, ТАСR</p>	ТУ 3530-022-58727764-2013 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ»



Руководитель органа

подпись

Д.И. Данилова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Жиров

инициалы, фамилия