

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 20.05.2020-161-4**

от 20.05.2020 г.

**Комиссией в составе:**

- председатель комиссии: нач.отдела поверки и испытаний СИ в приборостроении Нуждин Д.С.
- члены комиссии: инженер Богданов И.О.

было испытано изделие по ГОСТ 14254-2015 на степень защиты, обеспечиваемую оболочкой (код IP): коробка монтажная, универсальная МК-1 PRO (№ 907241) в количестве 1 шт., принадлежащее ООО "СибАльянс", расположенному по адресу: 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, д.123

**Применяемые средства измерений и испытательное оборудование (СИ и ИО):**

Наименование	Характеристики	Заводской номер	Сведения о поверке, метрологической аттестации
Прибор комбинированный Testo 622 (рег.№53505-13)	от -10 до +60 °С; Δ = ± 0,4 °С; от 10 до 95 %;	39518476/809	Свидетельство №074791 до 23.01.2021 г.
Камера пыли КП-250	2 г/м <sup>3</sup> ; Δ = ± 1 г/м <sup>3</sup> ;	160-2502/19	Аттестат №4882 от 30.10.2019 г.
Переносное устройство для проверки защиты от дождя и обрызгивания водой	10 л/мин; Δ = ± 5%	002	Аттестат №4655 от 10.06.2019 г.
Комплект щупов доступности	от 1 до 50 мм; Δ = ± 0,2 мм;	2101345058	Протокол периодической аттестации №13.01.2020-196-01 от 13.01.2020 г.

**Условия проведения испытаний:**

Температура окружающего воздуха, °С	22,6	Температура воздуха в ИО (пыль), °С	45
Относительная влажность воздуха, %	49,2	Температура воды в ИО (вода), °С	21
Атмосферное давление, кПа	99,7	-	-


**Решение комиссии:**


коробка монтажная, универсальная МК-1 PRO (№ 907241) обеспечивают степень защиты IP 66

Председатель комиссии



Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_ подпись

  
\_\_\_\_\_ подпись

Нуждин Д.С.

Богданов И.О.



ОМСКИЙ ЦСМ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Омской области» (ФБУ «Омский ЦСМ»)

644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 117-А

Тел./факс (3812) 68-07-99 / 68-04-07, http://csm.omsk.ru, e-mail: info@ocsm.omsk.ru

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 20.05.2020-161-2

от 20.05.2020 г.

### Комиссией в составе:

- председатель комиссии: нач.отдела поверки и испытаний СИ в приборостроении Нуждин Д.С.
- члены комиссии: инженер Богданов И.О.

было испытано изделие по ГОСТ 14254-2015 на степень защиты, обеспечиваемую оболочкой (код IP): коробка монтажная, универсальная МК-1 (№ 907221) в количестве 1 шт., принадлежащее ООО "СибАльянс", расположенному по адресу: 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, д.123

### Применяемые средства измерений и испытательное оборудование (СИ и ИО):

Наименование	Характеристики	Заводской номер	Сведения о поверке, метрологической аттестации
Прибор комбинированный Testo 622 (рег.№53505-13)	от -10 до +60 °С; $\Delta = \pm 0,4$ °С; от 10 до 95 %;	39518476/809	Свидетельство №074791 до 23.01.2021 г.
Камера пыли КП-250	2 г/м <sup>3</sup> ; $\Delta = \pm 1$ г/м <sup>3</sup> ;	160-2502/19	Аттестат №4882 от 30.10.2019 г.
Переносное устройство для проверки защиты от дождя и обрызгивания водой	10 л/мин; $\Delta = \pm 5\%$	002	Аттестат №4655 от 10.06.2019 г.
Комплект щупов доступности	от 1 до 50 мм; $\Delta = \pm 0,2$ мм;	2101345058	Протокол периодической аттестации №13.01.2020-196-01 от 13.01.2020 г.

### Условия проведения испытаний:

Температура окружающего воздуха, °С	22,6	Температура воздуха в ИО (пыль), °С	45
Относительная влажность воздуха, %	49,2	Температура воды в ИО (вода), °С	21
Атмосферное давление, кПа	99,7	-	-


### Решение комиссии:


коробка монтажная, универсальная МК-1 (№ 907221) обеспечивают степень защиты IP 56

Председатель комиссии



Члены комиссии

  
подпись

  
подпись

Нуждин Д.С.

Богданов И.О.