



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00365/20

Серия **RU** № **0205714**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 241013, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Литейная, дом 36А, офис 702; номер телефона: 84832400049; адрес электронной почты: info@bos-cert.ru, аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, дата регистрации 05.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Основной государственный регистрационный номер: 1022101129896. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом 5. номер телефона: +7(8352)62-04-61; адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Контактторы вакуумные серий KB1, KB2 согласно Приложению (бланк № 0700207). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3426-016-00213703-96 (АГИЕ.644535.001 ТУ), «Контактторы вакуумные серии KB1», БКЖИ.644535.004ТУ «Контактторы вакуумные серии KB2». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 49 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 261-20 от 15.06.2020, № 262-20 от 16.06.2020 Испытательной лаборатории (центра) радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21MO57; акта о результатах анализа состояния производства № 5866/АП от 16.04.2020 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Брянский орган по сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.10AM02, технических условий ТУ 3426-016-00213703-96 (АГИЕ.644535.001 ТУ), БКЖИ.644535.004ТУ, руководств по эксплуатации АГИЕ.644535.001РЭ, БКЖИ.644535.004РЭ, паспортов. Схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ IEC 60947-1-2014 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила», ГОСТ IEC 60947-4-1-2015 «Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контактторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей». Срок службы – 15 лет. Допустимый срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя- 2 года. Условия хранения по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2020 **ПО** 28.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)

Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AM02.B.00365/20

Серия **RU** № **0700207**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение однородной продукции	Обозначение документации, в соответствии с которой изготовлена продукция
8536 49 000 0	Контакторы вакуумные серии KB1: KB1-X1-X2X3X4-X5, где X1-цифры, указывающие номинальный ток в амперах: 160, 250, 400 X2- цифра, указывающая количество полюсов: 2, 3 X3 – буква, характеризующая климатическое исполнение по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: В X4 – цифра, характеризующая категорию размещения по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: 3 X5 – буквенное обозначение исполнения контактора: Р – реверсивный с механической блокировкой, отсутствие буквы - нереверсивный	ТУ 3426-016-00213703-96 (АГИЕ.644535.001 ТУ) «Контакторы вакуумные серии KB1»
8536 49 000 0	Контакторы вакуумные серии KB2: KB2 X1-X2-X3X4X5-X6-X7, где X1 – буква, указывающая тип устройства защиты: У – УЗУД-ЭП-02, Т – электротепловое токовое реле ТРТП, отсутствие буквы – отсутствие устройства защиты X2 – цифры, указывающие номинальный ток в амперах: 160, 250, 400, 630 X3 – цифра, указывающая количество полюсов: 2, 3 X4 – буква, характеризующая климатическое исполнение по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: В X5 – цифра, характеризующая категорию размещения по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543: 3 X6 – буквенное обозначение исполнения контактора: отсутствие буквы – нереверсивный, Р – реверсивный с механической блокировкой, В – втычное исполнение по цепи управления, ВР – реверсивный втычного исполнения по цепи управления, Д – исполнение с двухобмоточной катушкой, ДР – реверсивный исполнения с двухобмоточной катушкой, ДВ – втычное исполнение с двухобмоточной катушкой, ДВР – реверсивный втычного исполнения с двухобмоточной катушкой X7 – цифры, указывающие мощность управляемых двигателей для контакторов с УЗУД), кВт: 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315 Цифры, указывающие номинальный тепловой ток несрабатывания реле ТРТП, А: 90, 110, 140, 155, 190, 230, 285, 360, 450, 550	БКЖИ.644535.004ТУ «Контакторы вакуумные серии KB2»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Елешева Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)

Кузнецова Вера Алексеевна (Ф.И.О.)