



Промрукав

Русский производитель электрики



ПАСПОРТ

Труба гофрированная двустенная из ПНД, ливневая

Технические условия	ТУ 22.21.29-005-52715257-2017
Материал:	полиэтилен низкого давления
Цвет изоляции:	зеленый RAL 6029
Степень защиты:	IP55 без использования уплотнительных колец Р67 при использовании уплотнительных колец (ГОСТ 14254-2015)
Климатическое исполнение:	УХЛ (ГОСТ 15150-69)
Температура монтажа:	от -25 °С до +50 °С
Температура эксплуатации:	от -55 °С до +90 °С
Гарантийный срок хранения и эксплуатации:	2 года
Условия хранения:	Группа 2 (ГОСТ 15150-69)
Условия транспортирования:	Группа 4 (ГОСТ 15150-69)
Эксплуатация:	В ПОМЕЩЕНИИ или НА УЛИЦЕ (под навесом) БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Наименование параметра	Нормы по ТУ, тех.требованиям	Значение
Проверка внешнего вида поверхности	На внутренней и наружной поверхности труб не допускаются канавки, пузыри, трещины, раковины, посторонние включения видимые без увеличительных приборов. Торцы труб должны быть отрезаны перпендикулярно оси без заусенцев. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Допускаются следы от экструзионного инструмента.	соответствует
Проверка материала	Материал: внешняя стенка — ПНД (полиэтилен низкого давления) по ГОСТ 16338 высшего и первого сортов; внутренняя стенка — ПНД или ПВД (полиэтилен высокого давления) по ГОСТ 16337, высшего и первого сортов).	соответствует
Проверка радиуса на изгиб	Трубы (гибкие) должны допускать возможность их изгибания под угол 360° с радиусом изгиба равным 8 наружным диаметрам соответствующей трубы. Испытуемые образцы не должны сплющиваться.	соответствует
Проверка комплектности труб (наличие муфты, уплотнительного кольца, правильность их установки)	По кольцу на каждый конец бухты и 1 муфта (крепится на внешнем слое бухты).	соответствует
Проверка наличия и правильности содержания маркировочного ярлыка	Маркировочный ярлык должен содержать: Тип, Диаметр (мм), Длина (м), Дата изготовления, № ОТК, Ф.И.О. упаковщика	соответствует
Проверка правильности упаковки труб	Этикетку (в пакете) крепить скотчем в том же месте, где муфта, не закрывая биркой муфту; наличие не менее 6 уп. лент, расположенных равномерно по периметру бухты.	соответствует

Заключение о качестве

Труба гофрированная двустенная из ПНД, ливневая

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.29-005-52715257-2017

Соответствует ТУ