

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки акустические АСП-06.1.2 ФКЕС 425132.035 и АСП-06.1.2 исполнение 3 ФКЕС 425132.170, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для: воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания; речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций; трансляции специальных звуковых сигналов.

Блок акустический АСП-06.1.2 исполнение 3 может применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.

Блоки акустические АСП-06.1.2 и АСП-06.1.2 исп. 3 могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55° С; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40° С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № пп | Наименование параметра | АСП-06.1.2 | АСП-06.1.2 исп.3 |
|------|---|---|--------------------------|
| 1 | Максимальная электрическая мощность, Вт | 6 | |
| 2 | Входная электрическая мощность, Вт | 6 / 3 / 1,5 | |
| 3 | Номинальное входное напряжение, В | 30 / 100 / 120 | 100 |
| 4 | Входное сопротивление, Ом, при входном напряжении 30В 100В 120В | 150/300/600 1667/3333/6667 2400/4800/9600 | - 1667/3333/6667 - |
| 5 | Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее | 89 | |
| 6 | Максимальный уровень звукового давления, дБ, в полосе частот (300-3150)Гц, не менее | 96 | |
| 7 | Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже | 125...15000 | |
| 8 | Угол излучения (1000Гц, -6 дБ) | 180° | |
| 9 | Габариты, мм, не более | 210x312x90 | |
| 10 | Масса, кг, в упаковке / без упаковки, не более | 1,4 / 1,3 | |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Блок акустический | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. на партию |
| 3. Упаковка | - 1 комплект |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на этикетке

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призывки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические АСП-06.1.2 и АСП-06.1.2 исп. 3 в количестве _____шт., признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

| Входное напряжение | АСП-06.1.2 | | АСП-06.1.2 исп. 3 | |
|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| | Децимальный номер (ФКЕС) | отм. | Децимальный номер (ФКЕС) | отм. |
| 30 | 425132.035-01 | | - | - |
| 100 | 425132.035 | | 425132.170 | |
| 120 | 425132.035-02 | | - | - |

Дата выпуска « ____ » _____ 202 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

ПАСПОРТ

Блок акустический

- АСР-06.1.2
- АСР-06.1.2 исполнение 3



Сертификат соответствия требованиям
"Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности"

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д.68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-99-43, 320-99-44
e-mail: meta@meta-spb.com
<http://www.meta-spb.com>



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ