

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
ВИСТАЛ-М Н-100-3  
ВИСТАЛ-М Н-100-6**

**Паспорт**



## 1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой ВИСТЛ-М Н-100-3/Н-100-6 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии связи речевого оповещения.

Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа

## 2. Технические характеристики

Наименование	Н-100-3	Н-100-6
Номинальная шумовая мощность, Вт	3/1	6/3
Номинальное входное напряжение, В	100	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 250 до 8000	от 250 до 10000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	87	90
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	89	96
Степень защиты оболочки	IP 21	IP 21

## 3. Подключение

Подсоедините линию оповещения к зажимам оповещателя “Входное напряжение” (“0 В” и “100 В”) с учетом полярности:

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением “0 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;
- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением “100 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

При работе оповещателя совместно с блоком коммутации и контроля подсоединение к линии оповещения следующее:

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “-”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;
- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “+”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

В оповещателе предусмотрена возможность дискретной регулировки мощности 3/1 (6/3).

#### 4. Габаритные размеры

Габаритные размеры, мм, 180x150x80
------------------------------------

Масса, кг, не более 0,65
--------------------------

#### 5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 10 0С до 55 0С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

#### 6. Комплект поставки

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Оповещатель пожарный речевой | 1шт |
| - Паспорт                      | 1шт |
| - Упаковка                     | 1шт |

#### 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

#### 8. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой

ВИСТЛ-М Н-100-3

ВИСТЛ-М Н-100-6

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ \_\_\_\_\_

Дата изготовления

Штамп ОТК

#### 9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: [Info@vistl.ru](mailto:Info@vistl.ru)

[www.vistl-m.ru](http://www.vistl-m.ru)