ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ТС RU C-RU.АЮ64.В.01987

Серия RU № 0678138

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». Место нахождения и место осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. Телефон: (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». Место нахождения и место осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная д. 9А, здание АКБ 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5), сечением от 1,5 мм² до 300 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: ППГнг(А)-HF; ПБПнг(А)-HF; ПКПнг(А)-HF; ПКаПнг(А)-HF; ППГЭнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, огнестойкие марок: ППГнг(А)-FRHF; ПБПнг(А)-FRHF; ПКПнг(А)-FRHF; ПКаПнг(А)-FRHF; ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF; с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПГнг(А)-HF; ПвБПнг(А)-HF; ПвКПнг(А)-HF; ПвКаПнг(А)-HF; ПвПГЭнг(А)-HF, огнестойкие марок: ПвПГнг(А)-FRHF; ПвБПнг(А)-FRHF; ПвКПнг(А)-FRHF; ПвКаПнг(А)-FRHF; ПвПГЭнг(А)-FRHF, изготовленные по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Приложение к Договору № 1-Р
от 13.03.2017
КОПИЯ ВЕРНА
Экономист ООО «Конкорд»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1/182 от 18.06.2018 г., 1/184 от 19.06.2018 г., 2/М2670-ТС, 2/М2671-ТС, 2/М2672-ТС, 2/М2673-ТС, 2/М2674-ТС от 27.06.2018 г, 2/М2746-ТС от 31.07.2018 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.
Протоколы испытаний №№ 92С-2018, 93С-2018 от 28.06.2018 г. Испытательный Центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации RA.RU.21КБ29.
Акт о результатах анализа состояния производства № 2046/АО от 16.03.2018 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (разделы: 1-6, 9-11), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более десяти лет. Срок службы кабелей 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.08.2018 **ПО** 15.08.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Далбинш Игорь Илгонович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ЦЕНТОР", www.gocert.ru, лицензия № 05-05-20... тел. (495) 726 4742, Москва, 2012