

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.MA09 B.00106

Серия RU № 0167474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью

"Томский центр сертификации и менеджмента",
Адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44.
Фактический адрес: 634003, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, дом 44, Телефон: 83822700900 (доп. 13010),
Факс: 83822700900 (доп. 13034), E-mail: tybalko_o@niki.ru,
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10MA09. 28.05.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Кабельный Альянс"

ОГРН: 1116658014032, Адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, дом 2. Фактический адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Владимира Мельникова, дом 2, Телефон: 83433555858, Факс: 83433555858, E-mail: office@holdcable.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Электрокабель "Кольчугинский завод", адрес местонахождения и фактический адрес: 601785, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, дом 3, Акционерное общество "Уралкабель", адрес местонахождения и фактический адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, дом 2, Акционерное общество "Сибкабель", адрес местонахождения и фактический адрес: 634003, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, дом 46.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ППГнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-HF, ПвПГ-Пнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF. ТУ 16.К73.102-2011 «Кабели силовые и контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов». Серийный выпуск.


КОД ТН ВЭД ТС 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768.

КОПИЯ ВЕРНА
Рыбалко

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № 21, № 22 от 24.03.2016, № 23, № 24, № 25, № 26 от 25.03.2016 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № RA RU.21AF95 от 13.08.2015; протоколов сертификационных испытаний № 93 от 29.03.2016, № 94 от 31.03.2016, № 100, № 101 от 18.04.2016, № 102, № 103 от 25.04.2016 испытательного центра кабельных, электроустановочных изделий и электроизоляционных материалов Публичного акционерного общества "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) с опытным производством", аттестат аккредитации № RA.RU.22ME94 от 02.03.2015; Акта о результатах анализа состояния производства № 19 от 25.02.2016 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Томский центр сертификации и менеджмента", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MA09 от 28.05.2013 по 28.05.2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения кабелей ОЖЗ по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей – не более 30 лет.



ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

О.Э.Рыбалко
(инициалы, фамилия)
Ю.А.Мордвинов
(инициалы, фамилия)

Рыбалко
(подпись)
Мордвинов
(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))