

Россия
ООО Фирма «Литер»
344064, г. Ростов-на-Дону
ул. Тарновского-Терлецкого, 99
тел./факс: (863) 277-45-50;
277-96-12.

ИСПЫТАНО
20 кВ
ПАСПОРТ



Наименование продукции, нормативный документ:

Ковёр резиновый диэлектрический 1 группы 1000*1000*6мм; 1000*8000*6мм ;
900*900*6мм; ГОСТ4997-75.

Дата изготовления: июнь 2017 год.

Номер партии: _____ **количество** _____ **шт.** _____

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/ п	Наименование показателей по нормативному документу	По нормативному документу	Фактически
1	Твердость, единицы ШОРа А	55÷65	63
2	Условная прочность, Мпа	не менее 4,0	6,7
3	Относительное удлинение, %	не менее 200	320
4	Испытание на изгиб	соответствие п. 1.13	отсутствие трещин
5	Ток утечки, мА/м ²	не более 160	48

Примечание: Гарантийный срок хранения ковров – три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров – три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Закключение: соответствует ГОСТ 4997-75, группа 1.

Начальник лаборатории _____



Т.М.Артюшкина