



ООО «ЭнергоТехКомплект»

454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1

тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07

факс: (351) 256-98-14, 723-01-07

e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

1. Основные технические характеристики контакторов КТПВ-623, КТПВ-624

Контакторы переменного тока с управлением от сети постоянного тока **КТПВ-623, КТПВ-624** предназначены для включения и отключения электрических цепей в стационарных установках.

Контакторы изготавливаются без плит и допускают установку как на изоляционных или металлических заземленных панелях, так и на рейках.

Конструкция блок-контактов, примененных на контакторах, позволяет при монтаже или в условиях эксплуатации производить пересборку элементов за счет изменения положения "З" и "Р" контактов в пределах указанного количества, при этом число размыкающих контактов должно быть не более 2-х от общего числа контактов вспомогательной цепи.

Два однотипных контактора, установленные рядом, можно механически блокировать. При этом правый контактор, к которому с левой стороны крепится механическая блокировка, допускает установку блок-контактов только с правой стороны.

2. Технические характеристики

Технические характеристики контакторов КТПВ			
Тип контактора	КТПВ-623	КТПВ-624	
Номинальный ток главной цепи, А	160	250	
Номинальное напряжение главных контактов, В	~220		
Номинальное напряжение втягивающей катушки, В	110, 220 постоянного тока		
Число и исполнение главных контактов	2 "З"		
Максимальная допустимая частота включений в час	1200		
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО	0,2		
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО	10		
Потребляемая мощность, Вт	50	75	
Климатическое исполнение	УЗ, ХЛЗ и ТЗ		
Степень защиты	IP00		
Масса, кг не более	без блок-контактов	14	29
	с блок-контактами	15	30



ООО «ЭнергоТехКомплект»

454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1

тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07

факс: (351) 256-98-14, 723-01-07

e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

Габаритные размеры Ш×В×Г, мм, max	205×340×205	245×425×280
-----------------------------------	-------------	-------------

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- Контактор – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

4. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Консервация и упаковка обеспечивает сохранность контакторов в течение 2-х лет при соблюдении правил транспортирования и хранения.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует соответствие контакторов требованиям ТУ 16-524.024-80 при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации контактора 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации контакторов исчисляется с начала ввода в эксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев с момента отгрузки их с предприятия-изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контактор серии КТПВ **КТПВ-623, КТПВ-624** соответствует требованиям ТУ 16-524.024-80 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Представитель ОТК _____



ООО «ЭнергоТехКомплект»

454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1

тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07

факс: (351) 256-98-14, 723-01-07

e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru



ООО «ЭнергоТехКомплект»

454010, Россия, г. Челябинск ул. Шоссе Меридиан, д.1

тел.: (351) 256-98-14, 723-01-07

факс: (351) 256-98-14, 723-01-07

e-mail: sales@energotk.ru www.energotk.ru

**Контакторы электромагнитные серии
КТПВ_**

ПАСПОРТ